



NAG ENGENHARIA LTDA

À Sra. Valéria do Carmo Moura
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Crato, 30/06/2021

Cumprimentamos vossa senhoria e, ao mesmo, vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referentes a Concorrência Nº 2021.06.17.1, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CAC, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

1.0. SIMILARIDADE

Para fins e efeitos de comprovação da Qualificação Técnica das empresas interessadas no Certame, o item 3.4.1.3 do Edital exige a apresentação de atestados de capacidade técnica, fazendo-o nos seguintes termos:

3.4.1.3) Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante na condição de "contratada", na execução de serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação sendo:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARMADURA DE AÇO CA 50/60, COM A UNIDADE DE 9 354 KG (NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO QUILOS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO, COM ÁREA MÍNIMA DE 397M² (TREZENTOS E NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP, COM ÁREA MÍNIMA DE 1.486M (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS METROS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, COM ÁREA MÍNIMA DE 383M² (TREZENTOS E E OITENTA E TRÊS METROS QUADRADOS);
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8), COM VOLUME MÍNIMO DE 621M³ (SEISCECNTOS E VINTE E UM METROS CÚBICOS);

RECC03100
30/06/21
[Assinatura]

[Assinatura]
Alfredo Antônio Alencar Gomes
Eng Civil/CREA 10 315 DICE
Diretor Técnico

Av. Castelo Branco Nº 400, São José, Crato/CE - CEP 63.100.970

CNPJ: 03.087.043/0001-44 Tel. (88) 3523.1919



NAG ENGENHARIA LTDA

Para tanto, pede-se que seja analisado a similaridade dos serviços abaixo relacionados para fins de comprovação de qualificação técnica:

- a) No nosso entendimento, a exigência de atestado de “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO”, pode ser suprida pela apresentação de atestados de “CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO”, uma vez que ambos os serviços consistem em placas cerâmicas, assentadas com argamassa pré-fabricada e, segundo a NBR 13753/1996, devem ser assentadas com dupla colagem, utilizando uma desempenadeira com dentes de 8mm x 8mm x 8mm, espalhando e penteando a argamassa colante no contrapiso e no tardo das placas cerâmicas.

- b) No nosso entendimento, a exigência de atestado de “EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM” pode ser suprida pela apresentação de atestados de “FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60) cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM” e “FORRO PVC LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM -FORNECIMENTO E MONTAGEM”.

2.0. PEDIDO

Solicitamos a esta comissão esclarecimentos se os entendimentos acima estão corretos.



ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES
ENGº CIVIL CREA 10.315 D CE
DIRETOR TECNICO

Av. Castelo Branco Nº 400, São José, Crato/CE - CEP 63.100.970

CNPJ: 03.087.043/0001-44 Tel. (88) 3523.1919



PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE LICITAÇÕES



PREFEITURA DO
CRATO



Ofício nº 3006002/2021-SL

Crato-CE, 30 de junho de 2021.

Ilmº Sr.
Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura do Município

Assunto: Encaminhamento de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO junto ao processo Concorrência Pública nº 2021.06.17.1.

Ilmº Sr. Secretário,

Cumprimento cordialmente V.Sª e ao mesmo tempo venho informar que foi encaminhado ao Setor de Licitação no dia 30 de junho do corrente ano, por parte da empresa NAG ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 03.087.043/0001-44), um PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao processo licitatório Concorrência nº 2021.06.17.1, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE CAC, NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.

Diante do exposto, encaminho para a Secretaria de Infraestrutura o referido pedido para que a pasta responsável possa sanar, com maior celeridade possível, todas as dúvidas levantadas pela empresa acima informada através de um Parecer conclusivo. O referido documento deverá ser enviado oficialmente para o Setor de Licitação, onde irá tanto refutar as dúvidas do requerente como também fazer parte dos autos do processo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

RECEBIDO POR:	
Assinatura:	
Data de Recebimento:	30 / 06 / 2021

Valéria do Carmo Moura
Presidenta da Comissão de Licitação
Crato-CE

PARECER Nº 0107.21 - SEINFRA

CRATO, 1 de julho de 2021

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2021.06.17.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE -CAC, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

Senhora Presidente,

Em atenção à solicitação de análise de similaridade dos serviços relacionados para fins de comprovação de qualificação técnica da Concorrência Pública 2021.06.17.1 realizado pela empresa NAG ENGENHARIA LTDA, segue abaixo os esclarecimentos:

- A execução de serviços de “porcelanato retificado polido c/ arg. Pré-fabricada –p/piso” foi considerada similar a execução de “Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada acima de 30x30cm – PEI-5/PEI-4 – p/ piso”, conforme especificações da NBR 13753/1996.
- A execução dos “serviços de forro de gesso acartonado estruturado – fornecimento e montagem” NÃO foi considerada similar a execução dos serviços de “forro de gesso convencional (60x60) com tiro e arame galvanizado encapado – fornecimento e montagem” nem de “forro PVC lambri (100x6000 ou 200x6000)mm – fornecimento e montagem”, dada que o processo de execução e materiais utilizados são diferentes.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevado apreço e distinta consideração.




Brenda de Alencar Távora Ribeiro

Engenheiro Civil

CREA CE 339515

Portaria 0601011/2021-SEAD



Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretário de Infraestrutura
CREA/CE 01158 - RUA 38427001,5
CRATO/CE 01158/2021-001

À SENHORA

VALÉRIA DO CARMO MOURA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO